



Sofie Ericsson
sofie.ericsson3@varmdo.se
08-570 481 97
Miljöinspektör



STAMVÄGEN 2
13974 DJURHAMN

FJÄLLSVIK 2:40: Tillstånd att på fastigheten anlägga en tät markbädd för BDT-vatten

Beslut

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att:

1. medge sökande tillstånd att anordna bad-, disk- och tvättavlopp kopplat till slamavskiljare och tät markbädd med utlopp i singelbädd.
2. vatten från toalett eller urin från separerande toalett får inte ledas till avloppsanläggningen.
3. ta ut **5 280** kr i avgift för prövning och beslut av enskild avloppsanläggning enligt fastställd taxa.
4. avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.
5. beslutet gäller omedelbart även om det överklagas.

Stöd för beslut

Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 6 och 7 §§, 2 kap 3 §, 16 kap 2 §, 26 kap 19 och 26 §§ miljöbalken (1998:808) samt 13 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), 9 kap 5 § förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 1 § Värmdö kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön samt fastställd taxa för Värmdö kommuns prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt strålskyddslagen.

Bygg- och miljökontorets bedömning

Under förutsättning att ovanstående villkor följs bedömer bygg- och miljökontoret att anläggningen uppfyller de riktlinjer och lagkrav som ställs. Vid bedömningen har hänsyn tagits till omgivande vattentäcker.

Information och upplysning

Tillstånd att anordna anläggningen gäller i fem år, men förfaller om arbetet med anordningen inte har påbörjats inom två år.

Enligt miljöbalken 25 kap 5 § pkt 7 får ett tillstånd omprövas om en från hälso- eller miljösynpunkt väsentlig förbättring kan uppnås med användning av någon ny process- eller reningsteknik.

Enligt miljöbalken 24 kap 3 § får ett tillstånd återkallas om villkoren åsidosätts.

Nytt tillstånd krävs för ändring av anläggningen eller anslutning av fler byggnader.

Tillstånd enligt miljöbalken innebär inte att förhandsbesked för bygglov automatiskt medges. Ansökan om bygglov alternativt förhandsbesked för bygglov sker i en separat prövning enligt plan- och bygglagen.

Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen i Stockholms län.

Registrera slamtömning

När anläggningen är klar kontakta samhällsbyggnadskontorets kundservice, tfn 08-570 474 00 för att registrera fastigheten för slamtömning. Slamtömning ska ske vart annat år eller oftare vid behov.

Uppställningsplats för slamsugningsfordon rekommenderas ligga 10 meter från slamavskiljaren.

För eget omhändertagande av slam, sök tillstånd för kompostering av slam från slamavskiljare hos bygg- och miljökontoret.

BYGG-, MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Sofie Ericsson
Miljöinspektör

Bilagor

Hur man överklagar
Faktablad om skötsel av avloppsanläggning